



CABINET
Service communication

jeudi 5 février 2015

FEU MAÎTRISÉ A LA CENTRALE EDF DE PONTEAU MARTIGUES

Un feu s'est déclenché ce matin sur la centrale thermique de Ponteau à Martigues aux alentours de 5h50.

Un bac à huile est à l'origine de l'incendie qui a rapidement été maîtrisé par les pompiers et les équipes du SDIS 13. Ce bac situé à 15 mètres de hauteur a été détruit. Cet incendie a dégagé de fortes fumées.

Le CODIS a immédiatement dépêché sur place 26 véhicules (soit un total de 56 sapeurs-pompiers) dont des moyens spécialisés pour lutter contre les feux d'hydrocarbures et des moyens sanitaires pour assurer une couverture médicale si besoin.

A 7h30, le feu était totalement éteint.

Sept employés étaient sur le site au moment des faits. Six ont été incommodés aux fumées. Ils ont été immédiatement pris en charge par le médecin des sapeurs-pompiers sur place.

Suite à cet incendie, le site est à l'arrêt pendant au moins une semaine et n'engendre pas de chômage technique.

Cet incident n'engendre aucun impact pour la distribution d'électricité.

Enfin, aucune toxicité n'est à craindre pour la population.